

# Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище (колледж)»  
(г. Иваново, ул. Советская, д. 9 учебный корпус)

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО				
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
		зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
<b>I. Вход (входы) в здание</b>				
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1	1	1
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *	—	—	—
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	1	1	1
	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки			

		допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.		
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)	1		1
5.	достаточная ширина дверных проемов			1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)			1
7.	достаточный размер входной площадки*	1	1	1
		Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.		
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	1		
10.	тактильно-контрастные указатели	1		0
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *	-		1
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *	1		
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)	1	1	
14.	система вызова помощи	1	1	1
<b>II. Пути перемещения внутри здания</b>				
15.	достаточная ширина дверных проемов			1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)			1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров	1	1	1
18.	адаптированные лифты *	-		-

19.	достаточная ширина дверных премов лифта * поручни на лестницах	0,9 м и более	1	1	-
20.	горизонтальные поручни на путях движения		0		1
21.	мобильный гусеничный подъемник		1	1	1
22.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		1	1	1
23.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		1		
24.	сменные кресла-коляски				0
25.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		-		-
26.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1		1
27.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
28.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		1	1	
29.	информационный терминал		1	1	1

### III. Санитарно-гигиенические помещения

#### Туалетная комната

31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9	0	0	0
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		0
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1



58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				1
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			1	
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			1	
<b>Всего (в баллах):</b>			20	15	23
<b>Максимальный балл</b>			32	24	37
<b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b>			63 %	63 %	62 %

\*при наличии

### *Доступность (в %) по каждому виду нарушений*

Методика расчета:

1. Проверяется, имеются ли в здании элементы, обозначенные в строках со звездочкой. Если их нет, то строка в расчете показателя не участвует. Можно обозначить эти элементы цветом или зачеркнутым шрифтом.
2. Заполняется столбец по каждому виду нарушений здоровья цифрами 1 или 0. Графы, выделенные серым цветом, не заполняются.
3. Подсчитывается сумма полученных баллов – Всего (в баллах).
4. Подсчитывается максимальный балл (за вычетом вычеркнутых строк – элементов, которых нет в здании).
5. Доступность (в %) по каждому виду нарушений вычеркнутых строк – элементов, которых нет в здании):  

$$\text{Доступность}_i = (\text{Всего (в баллах)} / \text{Максимальный балл}) * 100\%$$

### *Варианты критериев оценивания доступности:*

<b>Доступность для каждого нарушения в отдельности</b>	<b>Доступность по всем нарушениям в целом</b>
« <b>Полная доступность</b> » - от 75% по всем требованиям к доступности здания.	« <b>Полная доступность</b> » - соответствие требованиям нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов - как с точки зрения досягаемости и безопасности, так и информативности и комфорта (территория, прилегающая к зданию; входы в здание; пути движения внутри здания; места целевого назначения; санитарно-гигиенические помещения и системы информирования) - по варианту «А» (п. 1.6 СП 35-101-2001). От 75% по каждой из трех нозологий.
« <b>Частичная доступность</b> » - от 50 до 74 % по всем требованиям к доступности здания (указать, какая нозология неучтена)	
« <b>Отсутствие доступности</b> » - менее 50% по всем требованиям к доступности здания.	
<b>Доступность (в %) по каждому виду нарушений</b>	

<p>Полная доступность по зрению - от 75 %  Полная доступность по слуху - от 75 %  Полная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 75 %  Частичная доступность по зрению - от 50 % до 74%  Частичная доступность по слуху - от 50 % до 74%  Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату - от 50 % до 74%  Отсутствие доступности по зрению - менее 50%  Отсутствие доступности по слуху - менее 50%  Отсутствие доступности по опорно-двигательному аппарату - менее 50%</p> <p>Здание может быть полностью доступно для лиц с нарушениями слуха (85%), частично для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (69%) и полностью недоступно для лиц с нарушением зрения (40%).</p>	<p>«Частичная доступность» - соответствие нормативным требованиям основных функциональных зон - обеспечен доступ к месту целевого назначения для всех категорий граждан. От 50% до 74 % по 1-2 нозологиям.  «Отсутствие доступности» - не соответствие нормативам для категорий инвалидов. Менее 50% по двум нозологиям.</p> <p>Пример:  81% 86% 93% - полная доступность  75% 40% 70% - частичная доступность  20% 80% 46% - отсутствие доступности</p>
---	--

Директор

А. Г. Бурлакова

